

## Censimento degli ambienti sospetti di inquinamento o spazi confinati

## IMPIANTO : DISCARICHE RAVENNA Km 2,6

SIGLA (1)	DESCRIZIONE (2)	UBICAZIONE (3)	TIPOLOGIA ATTIVITA' DA SVOLGERE (4)	FREQUENZA ATTIVITA' (5)	PERSONALE ESECUTORE (6)	AMBIENTE SOSPETTO DI INQUINAM. (7)	SPAZIO CONFINATO (8)	LUOGO CONDUTTORE RISTRETTO (9)	RISCHI POTENZIALI (10)	PROCEDURE APPLICABILI (11)
RA01-DIS1-P05	<a href="#">Vasca di stoccaggio percolato scarica per rifiuti non pericolosi capacità utile 1.200 m3</a>	COMPARTO OVEST RAVENNA - S.S. 309 Romea km 2,6	Pulizia residui fangosi	semestrale	esterno	X	X		TN- E - A	
			Ispezione e controllo	emergenze e guasti	interno	X	X			
			Manutenzioni	emergenze e guasti	interno /esterno	X	X			
RA01-DIS1-P05	<a href="#">Vasca di sollevamento percolato scarica per rifiuti non pericolosi</a>	COMPARTO OVEST RAVENNA - S.S. 309 Romea km 2,6	Pulizia residui fangosi	semestrale	esterno	X	X		TN- E - A	
			Ispezione e controllo	emergenze e guasti	interno	X	X			
			Manutenzioni	emergenze e guasti	interno /esterno	X	X			
	<a href="#">Serbatoi stoccaggio percolato scarica per rifiuti non pericolosi (1-2-3-4-5-6 settore)</a>	COMPARTO OVEST RAVENNA - S.S. 309 Romea km 2,6	Pulizia residui fangosi	semestrale	esterno	X	X		TN- E - A	
			Ispezione e controllo	emergenze e guasti	interno	X	X			
			Manutenzioni	emergenze e guasti	interno /esterno	X	X			
	<a href="#">Serbatoi stoccaggio percolato scarica per rifiuti non pericolosi (7-8 settore)</a>	COMPARTO OVEST RAVENNA - S.S. 309 Romea km 2,6	Pulizia residui fangosi	semestrale	esterno	X	X		TN- E - A	
			Ispezione e controllo	emergenze e guasti	interno	X	X			
			Manutenzioni	emergenze e guasti	interno /esterno	X	X			
	<a href="#">Serbatoi stoccaggio percolato scarica per rifiuti non pericolosi (9 settore)</a>	COMPARTO OVEST RAVENNA - S.S. 309 Romea km 2,6	Pulizia residui fangosi	semestrale	esterno	X	X		TN- E - A	
			Ispezione e controllo	emergenze e guasti	interno	X	X			
			Manutenzioni	emergenze e guasti	interno /esterno	X	X			
RA01-DIS1-P05	<a href="#">Vasca di rilancio intermedia da 100 m3 del percolato scarica per rifiuti pericolosi (4° 5° e 6° settore)</a>	COMPARTO OVEST RAVENNA - S.S. 309 Romea km 2,6	Pulizia residui fangosi	semestrale	esterno	X	X		TN- E - A	
			Ispezione e controllo	emergenze e guasti	interno	X	X			
			Manutenzioni	emergenze e guasti	interno /esterno	X	X			
RA01-DIS1-P05	<a href="#">Pozzi estrazione percolato (4° settore: n. 4; 5° settore: n. 2; 6° settore: n. 2; 7-8° Settore: n. 12; 9° settore: n. 24)</a>	COMPARTO OVEST RAVENNA - S.S. 309 Romea km 2,6	Manutenzioni	emergenze e guasti	interno /esterno	X	X		TN- E A	
RA01-DIS1-P08-TO_1_001 RA01-DIS1-P08-TO_1_002 RA01-DIS1-P08-TO_2_001	<a href="#">Torce combustione biogas (n. 6)</a>	COMPARTO OVEST RAVENNA - S.S. 309 Romea km 2,6	Manutenzioni	emergenze e guasti	interno /esterno	X	X	X	E	
RA01-DIS2-P05-VSC_0_002	<a href="#">Vasca di stoccaggio percolato scarica per rifiuti pericolosi capacità utile 360 m3</a>	COMPARTO OVEST RAVENNA - S.S. 309 Romea km 2,6	Pulizia residui fangosi	semestrale	esterno	X	X		TN - A	
			Ispezione e controllo	emergenze e guasti	interno /esterno	X	X			
			Manutenzioni	emergenze e guasti	interno /esterno	X	X			
RA01-DIS2-P05	<a href="#">Vasca di sollevamento percolato scarica per rifiuti pericolosi</a>	COMPARTO OVEST RAVENNA - S.S. 309 Romea km 2,6	Pulizia residui fangosi	semestrale	esterno	X	X		TN - A	
			Ispezione e controllo	emergenze e guasti	interno /esterno	X	X			
			Manutenzioni	emergenze e guasti	interno /esterno	X	X			
	<a href="#">Vasca di raccolta VA e relativo sollevamento</a>	COMPARTO OVEST RAVENNA - S.S. 309 Romea km 2,6	Pulizia residui fangosi	semestrale	esterno	X	X		TN	
			Ispezione e controllo	emergenze e guasti	interno /esterno	X	X			
			Manutenzioni	emergenze e guasti	interno /esterno	X	X			
	<a href="#">Vasca di raccolta VB e sollevamento V20</a>	COMPARTO OVEST RAVENNA - S.S. 309 Romea km 2,6	Pulizia residui fangosi	semestrale	esterno	X	X		TN	
			Ispezione e controllo	emergenze e guasti	interno /esterno	X	X			
			Manutenzioni	emergenze e guasti	interno /esterno	X	X			
	<a href="#">Vasca stoccaggio acque meteo V100 (piazzale HASI)</a>	COMPARTO OVEST RAVENNA - S.S. 309 Romea km 2,6	Pulizia residui fangosi	semestrale	esterno	X	X		TN	
			Ispezione e controllo	emergenze e guasti	interno /esterno	X	X			
			Manutenzioni	emergenze e guasti	interno /esterno	X	X			
	<a href="#">vasca stoccaggio acque meteo V1200 (piazzale HASI)</a>	COMPARTO OVEST RAVENNA - S.S. 309 Romea km 2,6	Pulizia residui fangosi	semestrale	esterno	X	X		TN	
			Ispezione e controllo	emergenze e guasti	interno /esterno	X	X			
			Manutenzioni	emergenze e guasti	interno /esterno	X	X			
	<a href="#">Pozzetto acque meteo (piazzale HASI)</a>	COMPARTO OVEST RAVENNA - S.S. 309 Romea km 2,6	Pulizia residui fangosi	semestrale	esterno	X	X		TN	
			Ispezione e controllo	emergenze e guasti	interno /esterno	X	X			
			Manutenzioni	emergenze e guasti	interno /esterno	X	X			
	<a href="#">4 Vasche da 50mc per stoccaggio Percolato (I-II-III-IV stralcio) - (piazzale HASI)</a>	COMPARTO OVEST RAVENNA - S.S. 309 Romea km 2,6	Pulizia residui fangosi	semestrale	esterno	X	X		TN - A	
			Ispezione e controllo	emergenze e guasti	interno /esterno	X	X			
			Manutenzioni	emergenze e guasti	interno /esterno	X	X			
	<a href="#">Torrino raccolta percolato I-II stralcio (n. 2)</a>	COMPARTO OVEST RAVENNA - S.S. 309 Romea km 2,6	Pulizia residui fangosi	semestrale	esterno	X	X		TN - A	
			Ispezione e controllo	emergenze e guasti	interno /esterno	X	X			
			Manutenzioni	emergenze e guasti	interno /esterno	X	X			
	<a href="#">Valvole uscita vasca percolato IV stralcio</a>	COMPARTO OVEST RAVENNA - S.S. 309 Romea km 2,6	Pulizia residui fangosi	semestrale	esterno	X	X		TN - A	
			Ispezione e controllo	emergenze e guasti	interno /esterno	X	X			
			Manutenzioni	emergenze e guasti	interno /esterno	X	X			
	<a href="#">Vasca percolato IV stralcio</a>	COMPARTO OVEST RAVENNA - S.S. 309 Romea km 2,6	Pulizia residui fangosi	semestrale	esterno	X	X		TN - A	
			Ispezione e controllo	emergenze e guasti	interno /esterno	X	X			
			Manutenzioni	emergenze e guasti	interno /esterno	X	X			
<a href="#">Vasche C - D</a>	<a href="#">Vasche di prima pioggia C - D</a>	COMPARTO OVEST RAVENNA - S.S. 309 Romea km 2,6	Pulizia residui fangosi	semestrale	esterno	X	X		TN	
			Ispezione e controllo	emergenze e guasti	interno /esterno	X	X			
			Manutenzioni	emergenze e guasti	interno /esterno	X	X			

## Note per la compilazione:

- 1) SIGLA:** inserire la sigla dell'ambiente sospetto di inquinamento o confinato
- 2) DESCRIZIONE:** inserire una breve descrizione dell'ambiente sospetto di inquinamento o confinato
- 3) UBICAZIONE:** Inserire l'indicazione della sezione d'impianto ove ubicato l'ambiente sospetto di inquinamento o confinato
- 4) TIPOLOGIA DI ATTIVITA' DA SVOLGERE:** inserire la tipologia dell'attività/lavoro da svolgere all'interno dell'ambiente sospetto di inquinamento o confinato. Se non vi sono attività ricorrenti il campo deve essere lasciato vuoto, ma il luogo dovrà essere comunque censito. Nel caso in cui possano essere svolte più attività, dovrà essere compilata una riga della tabella per ciascuna singola attività.
- 5) FREQUENZA ATTIVITA':** inserire la frequenza annuale dell'attività prevista all'interno dell'ambiente sospetto di inquinamento o confinato
- 6) PERSONALE ESECUTORE:** Inserire la "INTERNO" se di norma l'intervento viene svolto da personale Herambiente oppure "ESTERNO" se di norma viene svolto da personale di impresa terza.
- 7) AMBIENTE SOSPETTO DI INQUINAMENTO:** Barrare la colonna se l'ambiente presenta un rischio potenziale di esposizione a gas o vapori tossici, asfissianti, infiammabili o esplosivi.
- 8) SPAZIO CONFINATO:** Barrare la colonna se il luogo di lavoro si configura come CONFINATO. Un elenco, non esaustivo, di spazi confinati può essere costituito da: interno apparecchiature, filtri, tramogge, tombini, pozzetti, cunicoli, tubazioni, canalizzazioni e simili.  
**vasche e simili, buche/fosse, pozzi, camere di combustione, silos, serbatoi, digestori, reti fognarie, recipienti adibiti a reattori, cisterne aperte, ecc.**
- 9) LUOGO CONDUTTORE RISTRETTO:** Barrare la colonna se il luogo di lavoro si presenta delimitato da superfici metalliche o comunque conduttrici in buon collegamento elettrico con il terreno ed al suo interno è elevata la probabilità che una persona possa venire in contatto con tali superfici attraverso un'ampia parte del corpo diversa da mani e piedi ed è limitata la possibilità di interrompere tale contatto (es. serbatoi e vasche metalliche, interni di apparecchiature, zone situate all'interno di strutture metalliche articolate,...)
- 10) RISCHI POTENZIALI:** Inserire una o più delle seguenti lettere - "TN" per presenza di vapori tossici nocivi, "A" per presenza di gas asfissianti, "I" per presenza di gas infiammabili, "E" per presenza di gas esplosivi, "TP" per presenza di temperature dannose.
- 11) PROCEDURE APPLICABILI:** Inserire le procedure/istruzioni attualmente disponibili ed applicabili relative all'area di intervento