

Censimento degli ambienti sospetti di inquinamento o spazi confinati

IMPIANTO FORNO F3

SIGLA (1)	DESCRIZIONE (2)	UBICAZIONE (3)	TIPOLOGIA ATTIVITA' DA SVOLGERE (4)	FREQUENZA ATTIVITA' (5)	PERSONALE ESECUTORE (6)	AMBIENTE SOSPETTO DI INQUINAM. (7)	SPAZIO CONFINATO (8)	LUOGO CONDUTTORE RISTRETTO (9)	RISCHI POTENZIALI 10)	PROCEDURE APPLICABILI (11)
Buche A-B-C-D-E	fosse stoccaggio rifiuti solidi	Sez 200	Pulizia interna manutenzione rivestimento	SU NECESSITA'	ESTERNO/INTERNO	X	X	X	TN- A-I	
F201	Forno a tamburo rotante	Sez 200	Manutenzione	2 VOLTE ANNO	ESTERNO/INTERNO	X	X	X	TN-A-I-E-TP	
F202 F203	Camera di combustione/post- combustione	Sez 200	Manutenzione	2 VOLTE ANNO	ESTERNO/INTERNO	X	X	X	TN-A-I-E-TP	
MC205	Tramoggia rifiuti immessi nel forno	Sez 200	Pulizia interna / manutenzione	ANNUALE	ESTERNO/INTERNO	X	X	X	TN-A-I-TP	
S202	tramoggia pompa fanghi pompabili	Sez 200	Pulizia interna e/o manutenzione	SU NECESSITA'	ESTERNO	X	X	X	TN-A-I-E	
Tramoggia trituratore rifiuti	tramoggia trituratore	Sez 200	Pulizia interna / manutenzione	SU NECESSITA'	INTERNO/ESTERNO	X	X	X	TN-A-I	
BA301	Caldaia	Sez 300	Ispezione/manutenzione	SU NECESSITA'	ESTERNO/INTERNO	X	X	X	TN-A-TP	
MS401	Elettrofiltro	Sez 300	Pulizia/manutenzione/ispezione	ANNUALE	ESTERNO/INTERNO	X	X	X	TN-A-TP	
V301	Corpo cilindrico generatore di vapore	Sez 300	Ispezione/manutenzione	ANNUALE	ESTERNO/INTERNO		X	X	A-TP	
V302	Degasatore generatore di vapore	Sez 300	Ispezione/manutenzione	ANNUALE	ESTERNO/INTERNO		X	X	A-TP	
C401	colonna di lavaggio fumi	Sez 400	Pulizia/manutenzione	ANNUALE	ESTERNO/INTERNO	X	X		TN-A	
E401	Scambiatore di calore fumu/fumi	Sez 400	manutenzione/pulizia	2 VOLTE ANNO	ESTERNO	X	X	X	TN-A	
E402	Scambiatore di calore fumu/vapore	Sez 400	manutenzione/pulizia	2 VOLTE ANNO	ESTERNO	X	X	X	TN-A	
MS403	Filtro a maniche	Sez 400	manutenzione	SU NECESSITA'	ESTERNO	X	X	X	TN-A	
S402	Silo stoccaggio ceneri leggere	Sez 400	Pulizia/manutenzione	SU NECESSITA'	ESTERNO	X	X	X	TN-A	
S403	Serbatoio riciclo soluzione acida	Sez 400	manutenzione	ANNUALE	ESTERNO	X	X		TN	
S404	Serbatoio riciclo condense acide	Sez 400	manutenzione	ANNUALE	ESTERNO	X	X		TN	
S405	Serbatoio riciclo soluzione basica	Sez 400	manutenzione	ANNUALE	ESTERNO	X	X		TN	
S406	Serbatoio stoccaggio Tiosolfato	Sez 400	manutenzione/pulizia	SU NECESSITA'	ESTERNO	X	X	X	TN-A	
S407	Silo stoccaggio sorbalite	Sez 400	manutenzione	SU NECESSITA'	ESTERNO	X	X	X	A	
S409	Silo stoccaggio sorbalite	Sez 400	manutenzione	SU NECESSITA'	ESTERNO	X	X	X	A	
S410	Serbatoio stoccaggio Urea	Sez 400	manutenzione	SU NECESSITA'	ESTERNO	X	X		A	
S412	Serbatoio stoccaggio soda caustica	Sez 400	manutenzione	SU NECESSITA'	ESTERNO	X	X	X	A	
S501	Vasca omogenizzazione spurghi C401	Sez 500	Pulizia/manutenzione	2 VOLTE ANNO	ESTERNO	X	X		TN	
S502	vasca neutralizzazione spurghi C401	Sez 500	Pulizia/manutenzione	2 VOLTE ANNO	ESTERNO	X	X		TN	

Censimento degli ambienti sospetti di inquinamento o spazi confinati

IMPIANTO FORNO F3

SIGLA (1)	DESCRIZIONE (2)	UBICAZIONE (3)	TIPOLOGIA ATTIVITA' DA SVOLGERE (4)	FREQUENZA ATTIVITA' (5)	PERSONALE ESECUTORE (6)	AMBIENTE SOSPETTO DI INQUINAM. (7)	SPAZIO CONFINATO (8)	LUOGO CONDUTTORE RISTRETTO (9)	RISCHI POTENZIALI 10)	PROCEDURE APPLICABILI (11)
MS501A MS501B	Ispessitori apacchi lamellari	Sez 500	manutenzione	ANNUALE	ESTERNO	X	X	X	TN	
MS502	Ispessitori apacchi lamellari	Sez 500	manutenzione	ANNUALE	ESTERNO	X	X	X	TN	
MS506A MS506B	Ispessitori apacchi lamellari	Sez 500	manutenzione	ANNUALE	ESTERNO	X	X	X	TN	
S503	Vasca flocculazione spurghi C401	Sez 500	manutenzione	DUE VOLTE ANNO	ESTERNO	X	X		TN	
S504	Vasca raccolta rilancio drenaggi	Sez 500	manutenzione	ANNUALE	ESTERNO	X	X		TN	
S505	Vasca omogeneizzazione drenaggi	Sez 500	manutenzione	ANNUALE	ESTERNO	X	X		TN	
S506	Vasca neutralizzazione drenaggi	Sez 500	manutenzione	ANNUALE	ESTERNO	X	X		TN	
S507	Vasca flocculazione drenaggi	Sez 500	manutenzione	ANNUALE	ESTERNO	X	X		TN	
S508	silo calce idrata	Sez 500	pulizia /manutenzione	SU NECESSITA'	ESTERNO	X	X	X	A	
S514	Vasca accumulo acqua in uscita filtri sabbia-carbone	Sez 500	pulizia /manutenzione	ANNUALE	ESTERNO	X	X			
S516	Vasca rilancio acqua pretrattate a S51-52	Sez 500	pulizia /manutenzione	ANNUALE	ESTERNO	X	X			
S517	ispessitore fanghi	Sez 500	pulizia /manutenzione	ANNUALE	ESTERNO	X	X		TN-A	
S519	vasca accumolo acqua controlavaggio	Sez 500	pulizia /manutenzione	ANNUALE	ESTERNO	X	X		TN-A	
S601	Serbatoi scarico rifiuti da autobotti	Sez 600	pulizia /manutenzione	SU NECESSITA'	ESTERNO	X	X	X	TN-A-I-E-TP	
S602	Serbatoi scarico rifiuti da autobotti	Sez 600	pulizia /manutenzione	SU NECESSITA'	ESTERNO	X	X	X	TN-A-I-E-TP	
S604	Serbatoio stoccaggio rifiuti liquidi	Sez 600	pulizia /manutenzione	SU NECESSITA'	ESTERNO	X	X	X	TN-A-I-E-TP	
S605	Serbatoio stoccaggio rifiuti liquidi	Sez 600	pulizia /manutenzione	SU NECESSITA'	ESTERNO	X	X	X	TN-A-I-E-TP	
S606	Serbatoio stoccaggio rifiuti liquidi	Sez 600	pulizia /manutenzione	SU NECESSITA'	ESTERNO	X	X	X	TN-A-I-E-TP	
S607	Serbatoio stoccaggio rifiuti liquidi	Sez 600	pulizia /manutenzione	SU NECESSITA'	ESTERNO	X	X	X	TN-A-I-E-TP	
S609	Serbatoio stoccaggio rifiuti liquidi	Sez 600	pulizia /manutenzione	SU NECESSITA'	ESTERNO	X	X	X	TN-A-I-E-TP	
S610	Serbatoio stoccaggio rifiuti liquidi	Sez 600	pulizia /manutenzione	SU NECESSITA'	ESTERNO	X	X	X	TN-A-I-E-TP	
S611A S611B	Serbatoio stoccaggio rifiuti liquidi	Sez 600	pulizia /manutenzione	SU NECESSITA'	ESTERNO	X	X	X	TN-A-I-E-TP	



SISTEMA GESTIONE
QUALITÀ SICUREZZA AMBIENTE

Modulo
M.0528

Rev.
del

ampo di Applicazione Tutti

Censimento degli ambienti sospetti di inquinamento o spazi confinati
IMPIANTO FORNO F3

SIGLA (1)	DESCRIZIONE (2)	UBICAZIONE (3)	TIPOLOGIA ATTIVITA' DA SVOLGERE (4)	FREQUENZA ATTIVITA' (5)	PERSONALE ESECUTORE (6)	AMBIENTE SOSPETTO DI INQUINAM. (7)	SPAZIO CONFINATO (8)	LUOGO CONDUTTORE RISTRETTO (9)	RISCHI POTENZIALI 10)	PROCEDURE APPLICABILI (11)
EC601A EC601B EC601C EC601D	torri di raffreddamento del condensatore	Sez 600	pulizia /manutenzione	ANNUALE	ESTERNO		X			
S612	Serbatoio gasolio	Sez 600	pulizia /manutenzione	SU NECESSITA'	ESTERNO	X	X	X	TN-I-TP	
S613	guardia idraulica serbatoi	Sez 600	pulizia /manutenzione	SU NECESSITA'	ESTERNO	X	X	X	TN-A-I-E	
S614	serbatoio acqua demineralizzata	Sez 600	pulizia /manutenzione	SU NECESSITA'	ESTERNO		X	X		
S615	Vasca raccolta acque meteo pulite ed inquinate	Sez 600	pulizia /manutenzione	SU NECESSITA'	ESTERNO	X	X		TN-A-I-E	
S618A S618B	Serbatoio stoccaggio rifiuti liquidi acidi/basici	Sez 600	pulizia /manutenzione	SU NECESSITA'	ESTERNO	X	X	X	TN-A-I-E-TP	
S621	Serbatoio stoccaggio rifiuti liquidi	Sez 600	pulizia /manutenzione	SU NECESSITA'	ESTERNO	X	X	X	TN-A-I-E-TP	
-	Pozzetti valvole antincendio	Tutto l'impianto	manutenzione	SU NECESSITA'	INTERNO/ESTERNO		X			

Note per la compilazione:

- SIGLA:** inserire la sigla dell'ambiente sospetto di inquinamento o confinato
- DESCRIZIONE:** inserire una breve descrizione dell'ambiente sospetto di inquinamento o confinato
- UBICAZIONE:** Inserire l'indicazione della sezione d'impianto ove ubicato l' ambiente sospetto di inquinamento o confinato
- TIPOLOGIA DI ATTIVITA' DA SVOLGERE:** inserire la tipologia dell'attività/lavoro da svolgere all'interno dell'ambiente sospetto di inquinamento o confinato. Se non vi sono attività ricorrenti il campo deve essere lasciato vuoto, ma il luogo dovrà essere comunque censito. Nel caso in cui possano essere svolte più attività, dovrà essere compilata una riga della tabella per ciascuna singola attività.
- FREQUENZA ATTIVITA':** inserire la frequenza annuale dell'attività prevista all'interno dell'ambiente sospetto di inquinamento o confinato
- PERSONALE ESECUTORE:** Inserire la "INTERNO" se di norma l'intervento viene svolto da personale Herambiente oppure "ESTERNO" se di norma viene svolto da personale di impresa terza.
- AMBIENTE SOSPETTO DI INQUINAMENTO:** Barrare la colonna se l'ambiente presenta un rischio potenziale di esposizione a gas o vapori tossici, asfissianti, infiammabili o esplosivi.
- SPAZIO CONFINATO:** Barrare la colonna se il luogo di lavoro si configura come CONFINATO. Un elenco, non esaustivo, di spazi confinati può essere costituito da: interno apparecchiature, filtri, tramogge, tombini, pozzetti, cunicoli, tubazioni, canalizzazioni e simili. vasche e simili, buche/fosse, pozzi, camere di combustione, silos, serbatoi, digestori, reti fognarie, recipienti adibiti a reattori, cisterne aperte, ecc.
- LUOGO CONDUTTORE RISTRETTO:** Barrare la colonna se il luogo di lavoro si presenta delimitato da superfici metalliche o comunque conduttrici in buon collegamento elettrico con il terreno ed al suo interno è elevata la probabilità che una persona possa venire in contatto con tali superfici attraverso un'ampia parte del corpo diversa da mani e piedi ed è limitata la possibilità di interrompere tale contatto (es. serbatoi e vasche metalliche, interni di apparecchiature, zone situate all'interno di strutture metalliche articolate,....)
- RISCHI POTENZIALI:** Inserire una o più delle seguenti lettere - "TN" per presenza di vapori tossici nocivi, "A" per presenza di gas asfissianti, "I" per presenza di gas infiammabili, "E" per presenza di gas esplosivi, "TP" per presenza di temperature dannose.
- PROCEDURE APPLICABILI:** Inserire le procedure/istruzioni attualmente disponibili ed applicabili relative all'area di intervento