

Censimento degli ambienti sospetti di inquinamento o spazi confinati

IMPIANTO TAS

SIGLA (1)	DESCRIZIONE (2)	UBICAZIONE (3)	TIPOLOGIA ATTIVITA' DA SVOLGERE (4)	FREQUENZA ATTIVITA' (5)	PERSONALE ESECUTORE (6)	AMBIENTE SOSPETTO DI INQUINAM. (7)	SPAZIO CONFINATO (8)	LUOGO CONDUTTORE RISTRETTO (9)	RISCHI POTENZIALI (10)	PROCEDURE APPLICABILI (11)
Antincendio V294/295/296/384	Pozzetto Antincendio	Impianto trattamento acque TAPO organiche	Bonifica, manutenzione	su necessità	interno/esterno		X			
C10	Colonna di lavaggio	Impianto ESSICATORE trattamento fanghi	Bonifica, manutenzione	su necessità	interno/esterno	X sino a bonifica effettuata	X	X	TN-A	
CL001	Scrubber S18 B/C/D	Impianto trattamento acque TAPO organiche	Bonifica, manutenzione	su necessità	interno/esterno	X sino a bonifica effettuata	X	X	TN-A	
F901	Forno incenerimento sfiati	Impianto FIS trattamento sfiati	Bonifica, manutenzione	1 volta anno	interno/esterno	X sino a bonifica effettuata	X	X	TN-I-E-TP	
FS1000A/B/C/D/E/F	Filtri sabbia/carbone	Impianto trattamento acque TAPO organiche	Bonifica, manutenzione	su necessità	interno/esterno	X sino a bonifica effettuata	X		A	
MD178	Essicatore a tamburo rotante	Impianto ESSICATORE trattamento fanghi	Bonifica, manutenzione	su necessità	interno/esterno	X sino a bonifica effettuata	X	X	TN-I-E-TP	
MS10A/B/C	Vasca sedimentazione fango biologico	Impianto trattamento acque TAPO organiche	Bonifica, manutenzione	1 volta anno	interno/esterno	X sino a bonifica effettuata	X sino ad inserimento specifica scala prefabbricata		A	
MS11	Vasca ispessitore fanghi organici	Impianto trattamento acque TAPO organiche	Bonifica, manutenzione	1 volta anno	interno/esterno	X sino a bonifica effettuata	X sino ad inserimento specifica scala prefabbricata		TN-A-I-E	
MS11 B	Vasca ispessitore fanghi inorganici	Impianto trattamento acque TAPI inorganiche	Bonifica, manutenzione	1 volta anno	interno/esterno	X sino a bonifica effettuata	X sino ad inserimento specifica scala prefabbricata		TN-A-I-E	
MS15A/B	Vasca di sedimentazione	Impianto trattamento acque TAPI inorganiche	Bonifica, manutenzione	1 volta anno	interno/esterno	X sino a bonifica effettuata	X	X		
MS21	Vasca chiarificazione acque organiche	Impianto trattamento acque TAPO organiche	Bonifica, manutenzione	1 volta anno	interno/esterno	X sino a bonifica effettuata	X sino ad inserimento specifica scala prefabbricata		TN-A-I-E	
MS5/MS3A-B	Serbatoi stoccaggio materie prime (calce idrata)	Impianto trattamento acque TAPO organiche	Bonifica, manutenzione	su necessità	interno/esterno	X sino a bonifica effettuata	X	X		
MS51A	Colonna di lavaggio scrubber	Impianto ESSICATORE trattamento fanghi	Bonifica, manutenzione	su necessità	interno/esterno	X sino a bonifica effettuata	X	X	TN-A	
MS58	Serbatoio di prefiltrazione aria a Essicatore	Impianto ESSICATORE trattamento fanghi	Bonifica, manutenzione	su necessità	interno/esterno	X sino a bonifica effettuata	X	X	TN-A	
MS58A	Serbatoio di prefiltrazione aria a Essicatore	Impianto ESSICATORE trattamento fanghi	Bonifica, manutenzione	su necessità	interno/esterno	X sino a bonifica effettuata	X	X	TN-A	
MS7A/B	Vasca chiarificazione acque organiche	Impianto trattamento acque TAPO organiche	Bonifica, manutenzione	1 volta anno	interno/esterno	X sino a bonifica effettuata	X sino ad inserimento specifica scala prefabbricata		TN-A-I-E	
MS8	Vasca chiarificazione acque organiche	Impianto trattamento acque TAPO organiche	Bonifica, manutenzione	1 volta anno	interno/esterno	X sino a bonifica effettuata	X sino ad inserimento specifica scala prefabbricata		TN-A-I-E	
S16A/B	Pozzetto rilancio P23A/B a S18A/B/C/D	Impianto trattamento acque TAPO organiche	Bonifica, manutenzione	su necessità	interno/esterno	X sino a bonifica effettuata	X		TN-A-I-E	
S10	Vasca di flocculazione acque organiche	Impianto trattamento acque TAPO organiche	Bonifica, manutenzione	su necessità	interno/esterno	X sino a bonifica effettuata	X		TN-A-I-E	
S100	Vasca rilancio acque trattate	Impianto trattamento acque TAPO organiche	Bonifica, manutenzione	su necessità	interno/esterno	X sino a bonifica effettuata	X		A	

SIGLA (1)	DESCRIZIONE (2)	UBICAZIONE (3)	TIPOLOGIA ATTIVITA' DA SVOLGERE (4)	FREQUENZA ATTIVITA' (5)	PERSONALE ESECUTORE (6)	AMBIENTE SOSPETTO DI INQUINAM. (7)	SPAZIO CONFINATO (8)	LUOGO CONDUTTORE RISTRETTO (9)	RISCHI POTENZIALI (10)	PROCEDURE APPLICABILI (11)
S1000A/B	Serbatoio / torre biologica	Impianto trattamento acque TAPO organiche	Bonifica, manutenzione	1 volta anno	interno/esterno	X sino a bonifica effettuata	X	X	TN-A	
S1001	Serbatoi stoccaggio materie prime (acido acetico)	Impianto trattamento acque TAPO organiche	Bonifica, manutenzione	su necessità	interno/esterno	X sino a bonifica effettuata	X	X	A	
S1002	Serbatoi stoccaggio materie prime (ipoclorito sodio)	Impianto trattamento acque TAPO organiche	Bonifica, manutenzione	su necessità	interno/esterno	X sino a bonifica effettuata	X		TN-A	
S1003	Serbatoi stoccaggio materie prime (soda caustica)	Impianto trattamento acque TAPO organiche	Bonifica, manutenzione	su necessità	interno/esterno	X sino a bonifica effettuata	X	X	TN-A	
S1004	Serbatoi stoccaggio materie prime (substrato carbonioso)	Impianto trattamento acque TAPO organiche	Bonifica, manutenzione	su necessità	interno/esterno	X sino a bonifica effettuata	X	X	TN-I-A	
S1005	Serbatoi stoccaggio materie prime (acido fosforico)	Impianto trattamento acque TAPO organiche	Bonifica, manutenzione	su necessità	interno/esterno	X sino a bonifica effettuata	X	X	TN-A	
S1007	Vasca acque uscita filtri sabbia-carbone	Impianto trattamento acque TAPO organiche	Bonifica, manutenzione	su necessità	interno/esterno	X sino a bonifica effettuata	X		A	
S1008	Vasca acque controlavaggio filtri sabbia-carbone	Impianto trattamento acque TAPO organiche	Bonifica, manutenzione	su necessità	interno/esterno	X sino a bonifica effettuata	X		A	
S1009	Pozzetto acque meteo da P1007A/B	Impianto trattamento acque TAPO organiche	Bonifica, manutenzione	su necessità	interno/esterno	X sino a bonifica effettuata	X		A	
S1010	Pozzetto acque organiche da P1008A/B	Impianto trattamento acque TAPO organiche	Bonifica, manutenzione	su necessità	interno/esterno	X sino a bonifica effettuata	X		A	
S11	Vasca acque organiche	Impianto trattamento acque TAPO organiche	Bonifica, manutenzione	1 volta anno	interno/esterno	X sino a bonifica effettuata	X		TN-A-I-E	
S12	Vasca acque organiche	Impianto trattamento acque TAPO organiche	Bonifica, manutenzione	1 volta anno	interno/esterno	X sino a bonifica effettuata	X		TN-A-I-E	
S128	Vasca di carico fango per Essicatore	Impianto ESSICATORE trattamento fanghi	Bonifica, manutenzione	1 volta anno	interno/esterno	X sino a bonifica effettuata	X	X	TN-A-I	
S18A	Vasca	Impianto trattamento acque TAPO organiche	Bonifica, manutenzione	su necessità	interno/esterno	X sino a bonifica effettuata	X sino ad inserimento specifica scala prefabbricata		TN-A-I-E	
S18B/C/D	Vasche	Impianto trattamento acque TAPO organiche	Bonifica, manutenzione	su necessità	interno/esterno	X sino a bonifica effettuata	X sino ad inserimento specifica scala prefabbricata		TN- A-I-E	
S20	Vasca di ossidazione/aerazione	Impianto trattamento acque TAPO organiche	Bonifica, manutenzione	su necessità	interno/esterno	X sino a bonifica effettuata	X		A	
S20B	Vasca alimentazione filtri a sabbia	Impianto trattamento acque TAPO organiche	Bonifica, manutenzione	su necessità	interno/esterno	X sino a bonifica effettuata	X		A	
S21	Vasca raccolta fango biologico	Impianto trattamento acque TAPO organiche	Bonifica, manutenzione	su necessità	interno/esterno	X sino a bonifica effettuata	X		A	
S29	Pozzetto acque organiche	Impianto trattamento acque TAPO organiche	Bonifica, manutenzione	su necessità	interno/esterno	X sino a bonifica effettuata	X		TN-A-I-E	
S35	Pozzetto raccolta fanghi inorganici	Impianto trattamento acque TAPI inorganiche	Bonifica, manutenzione	1 volta anno	interno/esterno	X sino a bonifica effettuata	X		A	
S39	Pozzetto acque inorganiche	Impianto trattamento acque TAPI inorganiche	Bonifica, manutenzione	su necessità	interno/esterno	X sino a bonifica effettuata	X			
S41	Vasca acque inorganiche	Impianto trattamento acque TAPI inorganiche	Bonifica, manutenzione	su necessità	interno/esterno	X sino a bonifica effettuata	X			

SIGLA (1)	DESCRIZIONE (2)	UBICAZIONE (3)	TIPOLOGIA ATTIVITA' DA SVOLGERE (4)	FREQUENZA ATTIVITA' (5)	PERSONALE ESECUTORE (6)	AMBIENTE SOSPETTO DI INQUINAM. (7)	SPAZIO CONFINATO (8)	LUOGO CONDUTTORE RISTRETTO (9)	RISCHI POTENZIALI (10)	PROCEDURE APPLICABILI (11)
S42	Vasca acque inorganiche	Impianto trattamento acque TAPI inorganiche	Bonifica, manutenzione	su necessità	interno/esterno	X sino a bonifica effettuata	X sino ad inserimento specifica scala prefabbricata			
S44	Vasca	Impianto trattamento acque TAPO organiche	Bonifica, manutenzione	su necessità	interno/esterno	X sino a bonifica effettuata	X		TN-A	
S45	Pozzetto acque inorganiche	Impianto trattamento acque TAPI inorganiche	Bonifica, manutenzione	su necessità	interno/esterno	X sino a bonifica effettuata	X		A	
S46	Pozzetto raccolta fanghi organici	Impianto trattamento acque TAPO organiche	Bonifica, manutenzione	su necessità	interno/esterno	X sino a bonifica effettuata	X		TN-A	
S51/52	Serbatoio di equalizzazione	Impianto trattamento acque TAPO organiche	Bonifica, manutenzione	su necessità	interno/esterno	X sino a bonifica effettuata	X	X	TN-A-I-E	
S54	Pozzetto acque organiche (mandata P130 a S10)	Impianto trattamento acque TAPO organiche	Bonifica, manutenzione	su necessità	interno/esterno	X sino a bonifica effettuata	X		TN-A-I-E	
S55	Pozzetto alloggiamento P129 (tra MS8 e deposito barattoli)	Impianto trattamento acque TAPO organiche	Bonifica, manutenzione	su necessità	interno/esterno	X sino a bonifica effettuata	X		TN-A-I-E	
S7	Vasca acque organiche	Impianto trattamento acque TAPO organiche	Bonifica, manutenzione	su necessità	interno/esterno	X sino a bonifica effettuata	X		TN-A-I-E	
S71/72/73/74/75	Serbatoi stoccaggio rifiuti	Impianto trattamento acque TAPO organiche	Bonifica, manutenzione	su necessità	interno/esterno	X sino a bonifica effettuata	X	X	TN-A	
S76	Guardia idraulica sfiati	Impianto trattamento acque TAPO organiche	Bonifica, manutenzione	su necessità	interno/esterno	X sino a bonifica effettuata	X	X	TN-A	
S8	Pozzetto raccolta scum-box MS21	Impianto trattamento acque TAPO organiche	Bonifica, manutenzione	su necessità	interno/esterno	X sino a bonifica effettuata	X		TN-A-I-E	
S82	Serbatoi stoccaggio materie prime (cloruro ferroso)	Impianto trattamento acque TAPO organiche	Bonifica, manutenzione	su necessità	interno/esterno	X sino a bonifica effettuata	X		A	
S83	Serbatoi stoccaggio materie prime (policloruro di alluminio)	Impianto trattamento acque TAPO organiche	Bonifica, manutenzione	su necessità	interno/esterno	X sino a bonifica effettuata	X		A	
S901	Guardia idraulica sfiati	Impianto FIS trattamento sfiati	Bonifica, manutenzione	1 volta anno	interno/esterno	X sino a bonifica effettuata	X	X	TN-A-I-E	
V1	Serbatoio di saturazione vasca MS8	Impianto trattamento acque TAPO organiche	Bonifica, manutenzione	su necessità	interno/esterno	X sino a bonifica effettuata	X	X	TN-A-I-E	
V6	Serbatoio di saturazione vasca MS21	Impianto trattamento acque TAPO organiche	Bonifica, manutenzione	su necessità	interno/esterno	X sino a bonifica effettuata	X	X	TN-A-I-E	
V50	Pozzetto Livellostati V50	Pozzetti rilancio Candiano	Bonifica, manutenzione	su necessità	interno/esterno		X			
V60	Pozzetto misuratore di portata	Pozzetti rilancio Candiano	Bonifica, manutenzione	su necessità	interno/esterno		X			

Note per la compilazione:

1) **SIGLA:** inserire la sigla dell'ambiente sospetto di inquinamento o confinato

2) **DESCRIZIONE:** inserire una breve descrizione dell'ambiente sospetto di inquinamento o confinato

3) **UBICAZIONE:** Inserire l'indicazione della sezione d'impianto ove ubicato l' ambiente sospetto di inquinamento o confinato

4) **TIPOLOGIA DI ATTIVITA' DA SVOLGERE:** inserire la tipologia dell'attività/lavoro da svolgere all'interno dell'ambiente sospetto di inquinamento o confinato. Se non vi sono attività ricorrenti il campo deve essere lasciato vuoto, ma il luogo dovrà essere comunque censito. Nel caso in cui possano essere svolte più attività, dovrà essere compilata una riga della tabella per ciascuna singola attività.

5) **FREQUENZA ATTIVITA':** inserire la frequenza annuale dell'attività prevista all'interno dell'ambiente sospetto di inquinamento o confinato

6) **PERSONALE ESECUTORE:** Inserire la "INTERNO" se di norma l'intervento viene svolto da personale Herambiente oppure "ESTERNO" se di norma viene svolto da personale di impresa terza.

7) **AMBIENTE SOSPETTO DI INQUINAMENTO:** Barrare la colonna se l'ambiente presenta un rischio potenziale di esposizione a gas o vapori tossici, asfissianti, infiammabili o esplosivi.

8) **SPAZIO CONFINATO:** Barrare la colonna se il luogo di lavoro si configura come CONFINATO. Un elenco, non esaustivo, di spazi confinati può essere costituito da: interno apparecchiature, filtri, tramogge, tombini, pozzetti, cunicoli, tubazioni, canalizzazioni e simili.

vasche e simili, buche/fosse, pozzi, camere di combustione, silos, serbatoi, digestori, reti fognarie, recipienti adibiti a reattori, cisterne aperte, ecc.

9) **LUOGO CONDUTTORE RISTRETTO:** Barrare la colonna se il luogo di lavoro si presenta delimitato da superfici metalliche o comunque conduttrici in buon collegamento elettrico con il terreno ed al suo interno è elevata la probabilità che una persona possa venire in contatto con tali superfici attraverso un'ampia parte del corpo diversa da mani e piedi ed è limitata la possibilità di interrompere tale contatto (es. serbatoi e vasche metalliche, interni di apparecchiature, zone situate all'interno di strutture metalliche articolate,...)

10) **RISCHI POTENZIALI:** Inserire una o più delle seguenti lettere - "TN" per presenza di vapori tossici nocivi, "A" per presenza di gas asfissianti, "I" per presenza di gas infiammabili, "E" per presenza di gas esplosivi, "TP" per presenza di temperature dannose.

11) **PROCEDURE APPLICABILI:** Inserire le procedure/istruzioni attualmente disponibili ed applicabili relative all'area di intervento