



SISTEMA GESTIONE
QUALITÀ SICUREZZA AMBIENTE

Modulo

M.0528

Campo di Applicazione

Tutti

Censimento degli ambienti sospetti di inquinamento o spazi confinati

IMPIANTO WTE MONTALE

SIGLA (1)	DESCRIZIONE (2)	UBICAZIONE (3)	TIPOLOGIA ATTIVITA' DA SVOLGERE (4)	FREQUENZA ATTIVITA' (5)	PERSONALE ESECUTORE (6)	AMBIENTE SOSPETTO DI INQUINAM. (7)	SPAZIO CONFINATO (8)	LUOGO CONDUTTORE RISTRETTO (9)	RISCHI POTENZIALI 10)	PROCEDURE APPLICABILI (11)
1	Forno L1 - Lato ingresso rifiuti	Linea 1	Manutenzione refrattario	Semestrale	Esterno	SI sino a bonifica effettuata	SI	SI	A; TP	
2	Forno L1 - Lato uscita fumi	Linea 1	Manutenzione refrattario	Semestrale	Esterno	SI sino a bonifica effettuata	SI	SI	A; TP	
3	Caldaia L1	Linea 1	Manutenzione Pulizia	Annuale	Esterno	SI sino a bonifica effettuata	SI	SI	A; TP	
4	Tramogge scarico ceneri Caldaia L1	Linea 1	Manutenzione Pulizia	Annuale	Esterno	SI sino a bonifica effettuata	SI	SI	A; TP	
5	Reattore L1	Linea 1	Pulizia	Semestrale - Ogni fermata	Interno - Esterno	SI sino a bonifica effettuata	SI	SI	A; TP	
6	Filtro a maniche L1	Linea 1	Sost. Maniche Manutenzione Pulizia	Semestrale - Ogni fermata	Interno - Esterno	SI sino a bonifica effettuata	SI	SI	A; TN; TP	
7	Tramoggia di carico Linea 1	Linea 1	Manutenzione Pulizia	Ogni fermata	Interno - Esterno	SI	SI	NO	A; I; TN	
8	Condotto alimento rifiuti Linea 1	Linea 1	Manutenzione Pulizia	Ogni fermata	Interno - Esterno	SI	SI	NO	A; I; TN	
9	Corpo Cilindrico L1	Linea 1	Verifiche e controlli	Quinquennale	Interno - Esterno	NO	SI	SI	TP	
10	Silo Polveri	Linea 1	Verifiche pulizia	Quinquennale	Interno - Esterno	SI	SI	SI	A; TN; E	
11	Silo Carbone attivo	Linea 1	Verifiche pulizia	Quinquennale	Interno - Esterno	SI	SI	SI	A; E	
12	Silo Bicarbonato	Linea 1	Verifiche pulizia	Quinquennale	Interno - Esterno	SI	SI	SI	A; E	
13	Forno L3 - Lato ingresso rifiuti	Linea 3	Manutenzione refrattario	Semestrale	Esterno	SI sino a bonifica effettuata	SI	SI	A; TP	
14	Forno L3 - Lato uscita scorie	Linea 3	Manutenzione refrattario	Semestrale	Esterno	SI sino a bonifica effettuata	SI	SI	A; TP	
15	Forno L3 - CPC	Linea 3	Manutenzione refrattario	Semestrale	Esterno	SI sino a bonifica effettuata	SI	SI	A; TP	
16	Caldaia L3	Linea 3	Manutenzione Pulizia	Annuale	Esterno	SI sino a bonifica effettuata	SI	SI	A; TP	
17	Tramogge scarico ceneri Caldaia L3	Linea 3	Manutenzione Pulizia	Annuale	Esterno	SI sino a bonifica effettuata	SI	SI	A; TP	
18	Reattore L3	Linea 3	Pulizia	Semestrale - Ogni fermata	Interno - Esterno	SI sino a bonifica effettuata	SI	SI	A; TP	
19	Filtro a maniche L3	Linea 3	Manutenzione Pulizia	Semestrale - Ogni fermata	Interno - Esterno	SI sino a bonifica effettuata	SI	SI	A; TP	

SIGLA (1)	DESCRIZIONE (2)	UBICAZIONE (3)	TIPOLOGIA ATTIVITA' DA SVOLGERE (4)	FREQUENZA ATTIVITA' (5)	PERSONALE ESECUTORE (6)	AMBIENTE SOSPETTO DI INQUINAM. (7)	SPAZIO CONFINATO (8)	LUOGO CONDUTTORE RISTRETTO (9)	RISCHI POTENZIALI 10)	PROCEDURE APPLICABILI (11)
20	Tramoggia di carico Linea 3	Linea 3	Manutenzione Pulizia	Ogni fermata	Interno - Esterno	SI	SI	NO	A; I; TN	
21	Condotto alimento rifiuti Linea 3	Linea 1	Manutenzione Pulizia	Ogni fermata	Interno - Esterno	SI	SI	NO	A; I; TN	
22	Corpo Cilindrico L3	Linea 3	Verifiche e controlli	Quinquennale	Interno - Esterno	NO	SI	SI	TP	
23	Ventilatore di coda L3	Linea 3	Verifiche e controlli	Quinquennale	Interno - Esterno	NO	SI	SI	TP	
24	Silo Polveri	Linea 3	Verifiche pulizia	Quinquennale	Interno - Esterno	SI	SI	SI	A; TN; E	
25	Silo Carbone attivo	Linea 3	Verifiche pulizia	Quinquennale	Interno - Esterno	SI	SI	SI	A; E	
26	Silo Bicarbonato	Linea 3	Verifiche pulizia	Quinquennale	Interno - Esterno	SI	SI	SI	A; E	
27	Serbatoio Urea	Piazzale	Verifiche pulizia	Quinquennale	Interno - Esterno	NO	SI	NO		
28	Fossa Rifiuti	Linea 1	Verifiche e manutenzione	Biennale	Esterno	SI	SI	NO	A; I; TN	
29	Fossa Rifiuti	Linea 3	Verifiche e manutenzione	Biennale	Esterno	SI	SI	NO	A; I; TN	
30	Fossa Scorie		Verifiche e manutenzione	Biennale	Esterno	SI	SI	NO	A; TN	
31	Degasatore	ERE - 3° piano	Verifiche e controlli	Decennale	Interno - Esterno	NO	SI	SI	TP	
32	Condensatore	Condensatore	Verifiche e controlli	Annuale	Interno - Esterno	NO	SI	SI	TP	
33	Centralina Olio Turbina	ERE - 1° piano	Pulizia	Sei anni	Interno - Esterno	SI	SI	SI	I	
34	Bacino di contenimento Turbina	ERE - piano terra	Pulizia - Verifica smorzatori	Annuale	Interno - Esterno	NO	SI	NO		
35	Vasca Riserva idrica antincendio	Piazzale	Pulizia - Verifica tenuta	Annuale	Interno - Esterno	NO	SI	NO		
36	Intercapedine vasca Riserva idrica antincendio	Piazzale	Pulizia - Verifica tenuta	Annuale	Interno - Esterno	NO	SI	NO		
37	Vasche di prima pioggia	Piazzale	Pulizia - Verifica tenuta	Annuale	Esterno	NO	SI	NO	A	

Note per la compilazione:

1) **SIGLA:** inserire la sigla dell'ambiente sospetto di inquinamento o confinato

2) **DESCRIZIONE:** inserire una breve descrizione dell'ambiente sospetto di inquinamento o confinato

3) **UBICAZIONE:** Inserire l'indicazione della sezione d'impianto ove ubicato l' ambiente sospetto di inquinamento o confinato

4) **TIPOLOGIA DI ATTIVITA' DA SVOLGERE:** inserire la tipologia dell'attività/lavoro da svolgere all'interno dell'ambiente sospetto di inquinamento o confinato. Se non vi sono attività ricorrenti il campo deve essere lasciato vuoto, ma il luogo dovrà essere comunque censito. Nel caso in cui possano essere svolte più attività, dovrà essere compilata una riga della tabella per ciascuna singola attività.

5) **FREQUENZA ATTIVITA':** inserire la frequenza annuale dell'attività prevista all'interno dell'ambiente sospetto di inquinamento o confinato

6) **PERSONALE ESECUTORE:** Inserire la "INTERNO" se di norma l'intervento viene svolto da personale Herambiente oppure "ESTERNO" se di norma viene svolto da personale di impresa terza.

7) **AMBIENTE SOSPETTO DI INQUINAMENTO:** Barare la colonna se l'ambiente presenta un rischio potenziale di esposizione a gas o vapori tossici, asfissianti, infiammabili o esplosivi.

8) **SPAZIO CONFINATO:** Barare la colonna se il luogo di lavoro si configura come CONFINATO. Un elenco, non esaustivo, di spazi confinati può essere costituito da: interno apparecchiature, filtri, tramogge, tombini, pozzetti, cunicoli, tubazioni, canalizzazioni e simili, vasche e simili, buche/fosse, pozzi, camere di combustione, silos, serbatoi, digestori, reti fognarie, recipienti adibiti a reattori, cisterne aperte, ecc.

9) **LUOGO CONDUTTORE RISTRETTO:** Barare la colonna se il luogo di lavoro si presenta delimitato da superfici metalliche o comunque conduttrici in buon collegamento elettrico con il terreno ed al suo interno è elevata la probabilità che una persona possa venire in contatto con tali superfici attraverso un'ampia parte del corpo diversa da mani e piedi ed è limitata la possibilità di interrompere tale contatto (es. serbatoi e vasche metalliche, interni di apparecchiature, zone situate all'interno di strutture metalliche articolate,...)

10) **RISCHI POTENZIALI:** Inserire una o più delle seguenti lettere - "TN" per presenza di vapori tossici nocivi, "A" per presenza di gas asfissianti, "I" per presenza di gas infiammabili, "E" per presenza di gas esplosivi, "TP" per presenza di temperature dannose.

11) **PROCEDURE APPLICABILI:** Inserire le procedure/istruzioni attualmente disponibili ed applicabili relative all'area di intervento