

Censimento degli ambienti sospetti di inquinamento o spazi confinati

IMPIANTO WTE RIMINI

SIGLA (1)	DESCRIZIONE (2)	UBICAZIONE (3)	TIPOLOGIA ATTIVITA' DA SVOLGERE (4)	FREQUENZA ATTIVITA' (5)	PERSONALE ESECUTORE (6)	AMBIENTE SOSPETTO DI INQUINAM. (7)	SPAZIO CONFINATO (8)	LUOGO CONDUTTORE RISTRETTO (9)	RISCHI POTENZIALI (10)	PROCEDURE APPLICABILI (11)
	INTERNO VASCA FOSSA RIFIUTI WTE	//	ispezione e manutenzione	Secondo necessità	esterno/interno	X	X		A-I-TN	
	VASCA PRIMA PIOGGIA	ZONA ESTERNA LATO RIMINI	ispezione e manutenzione	Secondo necessità	esterno/interno	X	X		A	
	POZZO ACQUE DI SCARICO	ZONA ESTERNA	ispezione e manutenzione	Secondo necessità	esterno/interno	X	X		A	
	INTERNO SILI PCR/PSR	ZONA SCARICO FILTRI SDF	ispezione e manutenzione	Secondo necessità	esterno/interno	X sino a bonifica effettuata	X	X	A - polveri	
	SILOS CALCE E BICARBONATO	ZONA SCARICO FILTRI SDF	ispezione e manutenzione	Secondo necessità	esterno/interno	X sino a bonifica effettuata	X	X	A - polveri	
	SILOS CARBONI ATTIVI	ZONA SCARICO FILTRI SDF	ispezione e manutenzione	Secondo necessità	esterno/interno	X	X	X	A - E - polveri	
	SILOS RICIRCOLO	ZONA SCARICO FILTRI SDF	ispezione e manutenzione	Secondo necessità	esterno/interno	X sino a bonifica effettuata	X	X	A - polveri	
	SILOS SOLUZIONE AMMONIACALE	ZONA SCARICO FILTRI SDF	ispezione e manutenzione	Secondo necessità	esterno/interno	X	X	X	TN - A - E	
	INTERNO TRAMOGGE SOTTOGRIGLIA	ZONA CAMERA DI COMBUSTIONE	Manutenzione/ispezione/pulizia	Secondo necessità	esterno/interno	X	X	X	A - TP	
	INTERNO TRAMOGGE SOTTO FILTRI A MANICHE	ZONA SDF	Manutenzione/ispezione/pulizia	Secondo necessità	esterno/interno	X sino a bonifica effettuata	X	X	A - TP - polveri	
	INTERNO CAMERA DI COMBUSTIONE	ZONA GVG	Manutenzione/ispezione/pulizia	annuale	esterno/interno	X sino a bonifica effettuata			A - TP	
	INTERNO GIRO FUMI RADIANTE E CONVETTIVA	ZONA GVG	Manutenzione/ispezione/pulizia	Secondo necessità	esterno/interno	X sino a bonifica effettuata	X	X	A - TP - polveri	
	INTERNO TRAMOGGE SOTTOCALDAIA	ZONA GVG	Manutenzione/ispezione/pulizia	Secondo necessità	esterno/interno	X	X	X	A - TP - polveri	
	INTERNO CATALIZZATORE SCR	ZONA SDF	Manutenzione/ispezione/pulizia	annuale	esterno/interno	X sino a bonifica effettuata	X	X	TN - A - TP	
	INTERNO DESLAGER	ZONA SDF	Manutenzione/ispezione/pulizia	annuale	esterno/interno		X	X	TP	
	INTERNO POZZETTO DRENAGGI TURBINA L3	ZONA RECUPERO ENERGETICO	Manutenzione/ispezione	Secondo necessità	esterno/interno		X			
	INTERNO CORPO CILINDRICO	ZONA DEMI	Manutenzione/ispezione/pulizia	annuale	esterno/interno	X	X	X	A - TP	
	INTERNO DEGASATORE	ZONA RECUPERO ENERGETICO	Manutenzione/ispezione/pulizia	Secondo necessità	esterno/interno	X	X	X	A - TP	
	INTERNO TORRETTA DEGASATORE	ZONA RECUPERO ENERGETICO	Manutenzione/ispezione/pulizia	Secondo necessità	esterno/interno	33	X	X	A - TP	
	TRITURATORI A B DA NASTRO	TTR	ispezione e manutenzione	Secondo necessità	esterno/interno	X	X	X	polveri	
	INTERNO POZZO CALDO	ZONA RECUPERO ENERGETICO	ispezione e manutenzione	triennale	esterno	X	X	X	A	
	INTERNO REATTORE BICARBONATO USCITA I STADIO INGRESSO SECONDO STADIO	ZONA SDF	Manutenzione/ispezione/pulizia	annuale	esterno/interno	X sino a bonifica effettuata	X	X	A - TP - polveri	
	INTERNO REATTORE ORIZZONTALE CALCE (INGRESSO CALCE FILTRO I STADIO)	ZONA SDF	Manutenzione/ispezione/pulizia	annuale	esterno/interno	X sino a bonifica effettuata	X	X	A - TP - polveri	
	SERBATOI ARIA COMPRESSA	L4	ispezione e manutenzione	Secondo necessità	esterno/interno		X	X	A	
	SERBATOIO STOCCAGGIO ACQUA DEMI	LOCALE EX ESSICCAMENTO	ispezione e manutenzione	Secondo necessità	esterno/interno	X	X		A - TN	
	SCAMBIATORE ARIA PRIMARIA	L4	ispezione e manutenzione	Secondo necessità	esterno/interno	X	X	X	A - TP	
	SCAMBIATORE ARIA SECONDARIA	L4	ispezione e manutenzione	Secondo necessità	esterno/interno	X	X	X	A - TP	
	INTERNO PRERISCALDATORI ARIA	L4	ispezione e manutenzione	Secondo necessità	esterno/interno	X	X	X	A - TP	
	INTERNO PIATTO PESA	INGRESSO IMPIANTO	Pulizia e manutenzione	Secondo necessità	esterno/interno	X	X	X	A - TN	
	VENTILATORE DI CODA	L4	ispezione e manutenzione	Secondo necessità	esterno/interno		X	X	TP	

Note per la compilazione:

- 1) **SIGLA:** inserire la sigla dell'ambiente sospetto di inquinamento o confinato
- 2) **DESCRIZIONE:** inserire una breve descrizione dell'ambiente sospetto di inquinamento o confinato
- 3) **UBICAZIONE:** Inserire l'indicazione della sezione d'impianto ove ubicato l' ambiente sospetto di inquinamento o confinato
- 4) **TIPOLOGIA DI ATTIVITA' DA SVOLGERE:** inserire la tipologia dell'attività/lavoro da svolgere all'interno dell'ambiente sospetto di inquinamento o confinato. Se non vi sono attività ricorrenti il campo deve essere lasciato vuoto, ma il luogo dovrà essere comunque censito. Nel caso in cui possano essere svolte più attività, dovrà essere compilata una riga della tabella per ciascuna singola attività.
- 5) **FREQUENZA ATTIVITA':** inserire la frequenza annuale dell'attività prevista all'interno dell'ambiente sospetto di inquinamento o confinato
- 6) **PERSONALE ESECUTORE:** Inserire la "INTERNO" se di norma l'intervento viene svolto da personale Herambiente oppure "ESTERNO" se di norma viene svolto da personale di impresa terza.
- 7) **AMBIENTE SOSPETTO DI INQUINAMENTO:** Barrare la colonna se l'ambiente presenta un rischio potenziale di esposizione a gas o vapori tossici, asfissianti, infiammabili o esplosivi.
- 8) **SPAZIO CONFINATO:** Barrare la colonna se il luogo di lavoro si configura come CONFINATO. Un elenco, non esaustivo, di spazi confinati può essere costituito da: interno apparecchiature, filtri, tramogge, tombini, pozzetti, cunicoli, tubazioni, canalizzazioni e simili. vasche e simili, buche/fosse, pozzi, camere di combustione, silos, serbatoi, digestori, reti fognarie, recipienti adibiti a reattori, cisterne aperte, ecc.
- 9) **LUOGO CONDUTTORE RISTRETTO:** Barrare la colonna se il luogo di lavoro si presenta delimitato da superfici metalliche o comunque conduttrici in buon collegamento elettrico con il terreno ed al suo interno è elevata la probabilità che una persona possa venire in contatto con tali superfici attraverso un'ampia parte del corpo diversa da mani e piedi ed è limitata la possibilità di interrompere tale contatto (es. serbatoi e vasche metalliche, interni di apparecchiature, zone situate all'interno di strutture metalliche articolate,....)
- 10) **RISCHI POTENZIALI:** Inserire una o più delle seguenti lettere - "TN" per presenza di vapori tossici nocivi, "A" per presenza di gas asfissianti, "I" per presenza di gas infiammabili, "E" per presenza di gas esplosivi, "TP" per presenza di temperature dannose.
- 11) **PROCEDURE APPLICABILI:** Inserire le procedure/istruzioni attualmente disponibili ed applicabili relative all'area di intervento