



N.	PUNTO DI MISURA
1	Uffici
2	Locale pesa
3	Avantfossa
4	Sala grusta
5	Impianto di demineralizzazione
6	Sala controllo
7	Locale trituratori
8	Locale compressori
9	Postazione di controllo combustore davanti alle portelle del forno, 1° piano
10	Area forni e deslagher, piano terra
11	Zona caldaia, 1° e 2° piano
12	Area mazzelli percuotitori caldaia
13	Area deferrizzatore (lato sinistro)
14	Area deferrizzatore (lato destro)
15	Punto terminale canale scarico ferro
16	Area stoccaggio scorie, piano terra tra le due vasche
17	Cabina grusta scorie
18	Locale mulini
19	Locale soffianti calce e carboni
20	Locale ventilatore di coda
21	Zona depurazione fumi
22	Zona popolazione polveri
23	Locale pompe
24	Locale turbina
25	Zona raccolta condensa
26	Ufficio, rumore ambientale

LEGENDA DPI MINIMALI		LEGENDA DPI da utilizzare nelle aree indicate	
SIMBOLO	DESCRIZIONE	SIMBOLO	DESCRIZIONE
	Scarpe antinfortunistiche S3		Mascherina facciale filtrante FFP3
	Elmetto di protezione del capo		Otoprotettori
	Indumenti alta visibilità		Aree di utilizzo obbligatorio dei DPI indicati

SIMBOLO	DEFINIZIONE
	SEGNALAZIONE ZONA/ATTIVITA' CON LIVELLO RUMOROSITA' Leq < 80 dB(A) O Ppeak < 135 dB(C)
	SEGNALAZIONE ZONA/ATTIVITA' CON LIVELLO RUMOROSITA' Leq COMPRESO TRA 80 E 85 dB(A) O Ppeak TRA 135 E 137 dB(C)
	SEGNALAZIONE ZONA/ATTIVITA' CON LIVELLO RUMOROSITA' Leq COMPRESO TRA 85 E 87 dB(A) O Ppeak TRA 137 E 140 dB(C)
	SEGNALAZIONE ZONA/ATTIVITA' CON LIVELLO RUMOROSITA' Leq >= 87 dB(A) O Ppeak >= 140 dB(C)

HERAmbiente S.p.A.

HERAmbiente S.p.A.
 Termovalorizzatore - Via Raibano n°32
 47853 CORRIANCO(RN)



PLANIMETRIA DPI IMPIANTO WTE

NUMERO FILE	DATA EMISSIONE	SCALA	REVISIONE	DATA REC.	FORMATO
IDENTIFICAZIONE	APPROVATO	SCALE	VERIFICATO	DATA VERIF.	IN
BLINDO COMPLETATO	EMISSO DAI DOTTI		EMISSO DAI DOTTI		
					TAV N. 1 / 1

IMA TECH S.r.l.
 Via Scipione del Ferro n. 4-4/2
 40138 Bologna (BO)
 T. 051 3021728 F. 051 302633
 Email: info@imatech.com
 Website: www.imatech.com